

一般廃棄物処理施設の公表すべき維持管理の状況に関する情報
(平成30年度分)

1. (イ) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位 ; t

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
1 号炉 (可燃ごみ)	514.38	478.02	398.45	395.85	467.97	390.12
2 号炉 (可燃ごみ)	511.85	493.95	409.90	418.45	484.62	402.57
項 目	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
1 号炉 (可燃ごみ)	423.25	468.99	340.64	340.93	420.14	447.31
2 号炉 (可燃ごみ)	440.97	472.08	332.72	370.27	171.69	298.87

2. (ロ) 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (単位 ; °C)

(ハ) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (単位 ; °C)

(ニ) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度 (単位 ; p p m)

1 号炉	4月24日	5月15日	6月21日	7月25日	8月30日	9月11日
(ロ) 炉出口温度	858	831	831	839	841	817
(ハ) 集じん器入口温度	181	181	181	179	180	179
(ニ) 一酸化炭素濃度	51	48	52	33	47	40
1 号炉	10月16日	11月15日	12月13日	1月8日	2月6日	3月7日
(ロ) 炉出口温度	836	845	846	839	844	869
(ハ) 集じん器入口温度	182	179	171	181	183	180
(ニ) 一酸化炭素濃度	-	58	68	50	45	61
2 号炉	4月24日	5月15日	6月21日	7月26日	8月30日	9月11日
(ロ) 炉出口温度	854	858	897	893	872	863
(ハ) 集じん器入口温度	179	181	181	182	180	178
(ニ) 一酸化炭素濃度	30	44	54	72	60	52
2 号炉	10月16日	11月15日	12月13日	1月8日	2月6日	3月7日
(ロ) 炉出口温度	852	841	859	870	846	863
(ハ) 集じん器入口温度	180	182	180	181	182	180
(ニ) 一酸化炭素濃度	-	57	59	51	36	34

※連続測定記録については、公表が困難なため直接クリーン・ペア・はまなすで閲覧することが可能です。

3. (ワ) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

1 号炉	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
ガス冷却室清掃	16日	21日	18日	16日	20日	17日
排ガス処理設備清掃	9・23日	7・19日	4・16日	2・14・24・30日	18・27日	10・24日
1 号炉	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
ガス冷却室清掃	22・23日	—	10日	29・30日	—	18日
排ガス処理設備清掃	8・20日	5・19日	17・28日	14・25日	11・25日	4・11・25日
2 号炉	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
ガス冷却室清掃	16・17日	21日	18・19日	16・17日	20・21日	17・18日
排ガス処理設備清掃	2・14日	14・28日	11・25日	9・25日	6・18日	3・14日
2 号炉	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
ガス冷却室清掃	22・23日	—	10日	28日	20日	18日
排ガス処理設備清掃	1・15・29日	12・26日	24・28日	21日	4・15日	16日

4. (カ) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

ダイオキシン測定	7月25日	単位			
1 号炉	4.1	ng-TEQ/m ³ N			
2 号炉	9.8	ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙測定	測定日	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	塩化水素
	単位	volppm	volppm	g/m ³ N	mg/m ³ N
1 号炉	7月25日	3	82	0.0024	10
	11月15日	4)	26	0.0016	12
2 号炉	7月26日	4)	48	0.0022	41
	11月15日	4)	22	0.0020	22