

一般廃棄物処理施設の公表すべき維持管理の状況に関する情報  
(平成 3 1 年度分)

1. (イ) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位 ; t

| 項 目         | 4 月    | 5 月    | 6 月   | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
|-------------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|
| 1 号炉 (可燃ごみ) | 515.01 | 452.59 |       |     |     |     |
| 2 号炉 (可燃ごみ) | 327.92 | 484.78 |       |     |     |     |
| 項 目         | 1 0 月  | 1 1 月  | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| 1 号炉 (可燃ごみ) |        |        |       |     |     |     |
| 2 号炉 (可燃ごみ) |        |        |       |     |     |     |

2. (ロ) 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (単位 ; °C)

(ハ) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (単位 ; °C)

(ニ) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度 (単位 ; p p m)

| 1 号炉         | 4月30日 | 5月23日 |  |  |  |  |
|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| (ロ) 炉出口温度    | 836   | 875   |  |  |  |  |
| (ハ) 集じん器入口温度 | 183   | 181   |  |  |  |  |
| (ニ) 一酸化炭素濃度  | 66    | 58    |  |  |  |  |
| 1 号炉         |       |       |  |  |  |  |
| (ロ) 炉出口温度    |       |       |  |  |  |  |
| (ハ) 集じん器入口温度 |       |       |  |  |  |  |
| (ニ) 一酸化炭素濃度  |       |       |  |  |  |  |
| 2 号炉         | 4月30日 | 5月23日 |  |  |  |  |
| (ロ) 炉出口温度    | 858   | 889   |  |  |  |  |
| (ハ) 集じん器入口温度 | 181   | 179   |  |  |  |  |
| (ニ) 一酸化炭素濃度  | 60    | 72    |  |  |  |  |
| 2 号炉         |       |       |  |  |  |  |
| (ロ) 炉出口温度    |       |       |  |  |  |  |
| (ハ) 集じん器入口温度 |       |       |  |  |  |  |
| (ニ) 一酸化炭素濃度  |       |       |  |  |  |  |

※連続測定記録については、公表が困難なため直接クリーン・ペア・はまなすで閲覧することが可能です。

3. (ワ) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

| 1 号炉      | 4 月      | 5 月     | 6 月   | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
|-----------|----------|---------|-------|-----|-----|-----|
| ガス冷却室清掃   | -        | 20・21 日 |       |     |     |     |
| 排ガス処理設備清掃 | 1・9・22 日 | 6・18 日  |       |     |     |     |
| 1 号炉      | 1 0 月    | 1 1 月   | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| ガス冷却室清掃   |          |         |       |     |     |     |
| 排ガス処理設備清掃 |          |         |       |     |     |     |
| 2 号炉      | 4 月      | 5 月     | 6 月   | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
| ガス冷却室清掃   | -        | 20 日    |       |     |     |     |
| 排ガス処理設備清掃 | 15・29 日  | 13・27 日 |       |     |     |     |
| 2 号炉      | 1 0 月    | 1 1 月   | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| ガス冷却室清掃   |          |         |       |     |     |     |
| 排ガス処理設備清掃 |          |         |       |     |     |     |

4. (カ) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

| ダイオキシン測定 |     | 単位                      |        |                    |                     |
|----------|-----|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| 1 号炉     |     | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |        |                    |                     |
| 2 号炉     |     | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |        |                    |                     |
| ばい煙測定    | 測定日 | 硫黄酸化物                   | 窒素酸化物  | ばいじん               | 塩化水素                |
|          | 単位  | volppm                  | volppm | g/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N |
| 1 号炉     |     |                         |        |                    |                     |
|          |     |                         |        |                    |                     |
| 2 号炉     |     |                         |        |                    |                     |
|          |     |                         |        |                    |                     |