

一般廃棄物処理施設の公表すべき維持管理の状況に関する情報
(令和3年度7月分)

1. (イ) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量 単位 ; t

項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
1 号炉 (可燃ごみ)	421.02	511.31	486.17	487.72		
2 号炉 (可燃ごみ)	463.06	294.36	368.6	448.47		
項 目	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
1 号炉 (可燃ごみ)						
2 号炉 (可燃ごみ)						

2. (ロ) 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (単位 ; °C)
 (ハ) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (単位 ; °C)
 (ニ) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度 (単位 ; p p m)

1 号炉	4月27日	5月20日	6月16日	7月15日		
(ロ) 炉出口温度	864	861	866	868		
(ハ) 集じん器入口温度	180	180	179	179		
(ニ) 一酸化炭素濃度	61	60	60	74		
1 号炉						
(ロ) 炉出口温度						
(ハ) 集じん器入口温度						
(ニ) 一酸化炭素濃度						
2 号炉	4月27日	5月20日	6月16日	7月15日		
(ロ) 炉出口温度	839	—	—	860		
(ハ) 集じん器入口温度	182	—	—	183		
(ニ) 一酸化炭素濃度	69	—	—	91		
2 号炉						
(ロ) 炉出口温度						
(ハ) 集じん器入口温度						
(ニ) 一酸化炭素濃度						

※連続測定記録については、公表が困難なため直接クリーン・ペア・はまなすで閲覧することが可能です。

3. (ワ) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

1 号炉	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
ガス冷却室清掃	19日、20日	一	21日	19日		
排ガス処理設備清掃	12日、26日	3日、10日	14日、19日	12日、26日		
1 号炉	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
ガス冷却室清掃						
排ガス処理設備清掃						
2 号炉	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
ガス冷却室清掃	19日、20日	一	24日、25日	一		
排ガス処理設備清掃	5日、17日	13日、24日	7日、16日	17日		
2 号炉	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
ガス冷却室清掃						
排ガス処理設備清掃						

4. (カ) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

ダイオキシン測定		単位			
1 号炉		ng-TEQ/m ³ N			
2 号炉		ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙測定	測定日	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	塩化水素
	単位	volppm	volppm	g/m ³ N	mg/m ³ N
1 号炉					
2 号炉					