

一般廃棄物処理施設の公表すべき維持管理の状況に関する情報
(令和3年度2月分)

1. (イ) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量 単位 ; t

| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1号炉(可燃ごみ) | 421.02 | 511.31 | 486.17 | 487.72 | 416.98 | 393.24 |
| 2号炉(可燃ごみ) | 463.06 | 294.36 | 368.6 | 448.47 | 461.8 | 429.85 |
| 項目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1号炉(可燃ごみ) | 385.57 | 413.05 | 364.66 | 244.51 | 110.61 | |
| 2号炉(可燃ごみ) | 427.13 | 437.68 | 419.37 | 449.69 | 241.75 | |

2. (ロ) 燃焼室中の燃焼ガスの温度(単位 ; °C)
 (ハ) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(単位 ; °C)
 (ニ) 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(単位 ; ppm)

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 1号炉 | 4月27日 | 5月20日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月16日 |
| (ロ) 炉出口温度 | 864 | 861 | 866 | 868 | 872 | 860 |
| (ハ) 集じん器入口温度 | 180 | 180 | 179 | 179 | 179 | 180 |
| (ニ) 一酸化炭素濃度 | 61 | 60 | 60 | 74 | 79 | 42 |
| 1号炉 | 10月14日 | 11月25日 | 12月17日 | 1月20日 | 2月11日 | |
| (ロ) 炉出口温度 | 866 | 812 | 875 | 839 | 824 | |
| (ハ) 集じん器入口温度 | 179 | 181 | 180 | 182 | 180 | |
| (ニ) 一酸化炭素濃度 | 96 | 91 | 82 | 39 | 60 | |
| 2号炉 | 4月27日 | 5月20日 | 6月16日 | 7月15日 | 8月26日 | 9月17日 |
| (ロ) 炉出口温度 | 839 | — | — | 860 | 864 | 860 |
| (ハ) 集じん器入口温度 | 182 | — | — | 183 | 183 | 181 |
| (ニ) 一酸化炭素濃度 | 69 | — | — | 91 | 94 | 13 |
| 2号炉 | 10月15日 | 11月25日 | 12月17日 | 1月21日 | 2月11日 | |
| (ロ) 炉出口温度 | 883 | 886 | 876 | 852 | 844 | |
| (ハ) 集じん器入口温度 | 185 | 182 | 181 | 178 | 184 | |
| (ニ) 一酸化炭素濃度 | 22 | 79 | 64 | 49 | 46 | |

3. (ワ) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

| | | | | | | |
|-----------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|
| 1号炉 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ガス冷却室清掃 | 19日、20日 | — | 21日 | 19日 | 24日 | 20日 |
| 排ガス処理設備清掃 | 12日、26日 | 3日、10日 | 14日、19日 | 12日、26日 | 9日、21日 | 6日、18日 |
| 1号炉 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ガス冷却室清掃 | 18日 | 22日 | 20日 | — | 25日 | |
| 排ガス処理設備清掃 | 4日、16日 | 1日、15日、29日 | 13日、30日 | 10日、22日 | 12日 | |
| 2号炉 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ガス冷却室清掃 | 19日、20日 | — | 24日、25日 | — | 24日 | 20日、21日 |
| 排ガス処理設備清掃 | 5日、17日 | 13日、24日 | 7日、16日 | 17日 | 2日、16日、30日 | 13日、27日 |
| 2号炉 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ガス冷却室清掃 | 18日、19日 | 22日、23日 | 20日、21日 | — | 25日 | |
| 排ガス処理設備清掃 | 11日、25日 | 8日、20日 | 6日、18日、30日 | 17日、31日 | 12日 | |

4. (カ) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

| ダイオキシン測定 | | 単位 | | | |
|----------|-------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1号炉 | 6.1 | ng-TEQ/m ³ N | | | |
| 2号炉 | 8.8 | ng-TEQ/m ³ N | | | |
| ばい煙測定 | 測定日 | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | ばいじん | 塩化水素 |
| | 単位 | m ³ N/h | cm ³ /m ³ N | g/m ³ N | mg/m ³ N |
| 1号炉 | 9月16日 | 0.039 | 42 | <0.001 | 31 |
| | | | | | |
| 2号炉 | 9月17日 | 0.017 | 41 | <0.001 | 29 |
| | | | | | |