

別記様式第22

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

用 途	( ) 項	延べ面積	m <sup>2</sup>	階数	地上 階	地階	階	
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結果	
外	設 置 場 所 等							
	設 置 数	1 1 階 以 上					個	
		地 下 街					個	
		1 の階層に設ける最大個数					個	
		1 の専用幹線に設ける最大個数					個	
観	専 用 幹 線					本		
試	過 電 流 遮 断 機	設 置 場 所 等					———	
		種 類					開閉器15A・配線用遮断器20A	
試	保 護 箱 等	設 置 場 所 等					床面からの高さ m	
		保 護 箱					———	
		非常用コンセントの差込み接続器					———	
		接 地					———	
験	電 源	常 用 電 源					———	
		非 常 電 源 の 種 別					専用受電・自家発・蓄電池・燃料電池	
験	表 示 灯					———		
機 能 試 験	端 子 電 圧 試 験	最 大					V	
		最 小					V	
備 考								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。  
 3 結果の欄には、良否を記入すること。  
 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。  
 5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。