

別記様式第27の2

①

| 非常電源（燃料電池設備）試験結果報告書 |          |                |                        |    |   |      |           |       |   |       |   |                    |           |      |   |
|---------------------|----------|----------------|------------------------|----|---|------|-----------|-------|---|-------|---|--------------------|-----------|------|---|
|                     |          |                |                        |    |   |      |           |       |   | 試験実施日 | 年 | 月                  | 日         |      |   |
|                     |          |                |                        |    |   |      |           |       |   | 試験実施者 |   |                    |           |      |   |
|                     |          |                |                        |    |   |      |           |       |   | 住所    |   |                    |           |      |   |
|                     |          |                |                        |    |   |      |           |       |   | 氏名    |   |                    |           |      |   |
| 消防用設備等の別            |          |                |                        |    |   |      |           |       |   |       |   |                    |           |      |   |
| 使用区分                |          | 消防用設備等のみに使用（ ） |                        |    |   |      |           |       |   |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | その他と共用（ ）      |                        |    |   |      |           |       |   |       |   |                    |           |      |   |
| 燃料電池設備の仕様           | 製造者名又は商標 |                |                        |    |   | 定格出力 |           |       |   |       |   |                    | kW        |      |   |
|                     | 形式番号・製造年 |                |                        |    |   | 定格電圧 |           |       |   |       |   |                    | V         |      |   |
| 試験項目                |          |                |                        |    |   |      | 種別・容量等の内容 |       |   |       |   | 結果                 |           |      |   |
| 外                   | 設置場所等    | 設置場所           |                        |    |   |      |           |       |   |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 換気設備           |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 有効な防火区画        |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 防水措置           |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 出火防止・延焼拡大防止    |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 照明設備の有無        |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 標識             |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
| 構造・性能               |          |                |                        |    |   |      | —         |       |   |       |   |                    |           |      |   |
| 観                   | 試験       | 保有距離（m）        | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 | 操前 | 点 | 換    | そ         | 相対する面 |   |       |   | 変電設備、自家発電設備又は蓄電池設備 |           | 建築物等 | — |
|                     |          |                |                        | 作  | 検 | 気    | の         | 操     | 点 | 換     | そ | キュービクル式            | キュービクル式以外 |      |   |
|                     |          |                |                        | 面  | 面 | 面    | の         | 面     | 面 | 面     | 面 | 面                  |           |      |   |
| 験                   | 設置方法     | 分岐方法           |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 結線・接続          |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 表示             |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 耐震措置           |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 燃料電池・制御装置・改質器  |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |
|                     |          | 配線             |                        |    |   |      |           |       | — |       |   |                    |           |      |   |

非常電源(燃料電池設備)

②

| 試 験 項 目               |   | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容       | 結 果  |     |
|-----------------------|---|-------------------------|------|-----|
| 機<br>能<br>試<br>験      | 接 地 抵 抗 試 験                               |                         | Ω    |     |
|                       | ※ 絶 縁 抵 抗 試 験                             |                         | MΩ   |     |
|                       | ※ 絶 縁 耐 力 試 験                             | 印加電圧                    | V    |     |
|                       | ※<br>保<br>護<br>装<br>置<br>作<br>動<br>試<br>験 | 燃 料 ガ ス 温 度 上 昇 停 止 装 置 | 作動温度 | 度   |
|                       |   | 燃 料 ガ ス 圧 力 上 昇 停 止 装 置 | 作動圧  | MPa |
|                       |   | 改 質 器 バ ー ナ ー 監 視 装 置   | 作動温度 | 度   |
|                       |   | 蒸 気 温 度 上 昇 停 止 装 置     | 作動温度 | 度   |
|                       |   | 蒸 気 圧 力 上 昇 停 止 装 置     | 作動圧  | MPa |
| 燃 料 ガ ス の 漏 洩 検 知 装 置 |   |                         |      |     |
| 手 動 停 止 装 置           |   |                         |      |     |
| 切 替 試 験               | 切り替え所要時間                                  | sec                     |      |     |
| 備<br>考                | 試験実施者が有している資格 :                           |                         |      |     |

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 選択肢のある欄は、該当する事項を○で囲むこと。
  - 使用区分の( )書きは、共用している設備名を記入すること。
  - 結果の欄には、良否を記入すること。
  - ※印の試験は、「燃料電池設備の基準」(平成18年消防庁告示第8号)に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあつては、当該設備に係る部分について省略することができる。