

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書 試験実施日                      年    月    日 試験実施者 住 所 氏 名				
用 途	(       ) 項	延べ面積		
階 数	地上	階	地下	階
器		具		設置個数
誘 導 灯	避難口誘導灯		A 級	個
			B 級	個
			C 級	個
	通 路 誘 導 灯	通路に設けるもの	A 級	個
			B 級	個
			C 級	個
		廊下に設けるもの	A 級	個
			B 級	個
			C 級	個
	階段等に設けるもの			個
客 席 誘 導 灯			個	
誘導標識	避難口に設けるもの			個
	通路等に設けるもの			個
試 験 項 目			種別・容量等の内容	結果
外 観	誘 導 灯 一 般	設置場所等		—
		構造・性能		—
	避 難 口 誘 導 灯	設置場所等		—
		外形寸法		—
試 験	通 路 誘 導 灯	通路又は廊下に設けるもの	設置場所等	—
			外形寸法	—
			表示面	—
	階 段 又 は 傾 斜 路 に 設 け る も の	設置場所等		—
		客席誘導灯		設置場所等

## 誘導灯及び誘導標識

②

試 験 項 目			種別・容量等の内容	結果	
外 観 試 験	電 源	常 用 電 源	V		
		非常電源（電気エネルギーにより光を発する誘導標識の電源であって、内蔵型のものを含む。）	種 別	蓄電池（内蔵型・別置型）・自家発電設備・燃料電池設備	
			設置状況（内蔵型に限る）	—	
	誘 導 標 識	避難口に設けるもの	設 置 場 所 等	—	
			外 形 寸 法	—	
			表 示 面	—	
			※☆表示面の平均輝度	mcd/m <sup>2</sup>	
		通路等に設けるもの	※設置場所の照度	lux	
			設 置 場 所 等	—	
			外 形 寸 法	—	
			表 示 面	—	
		※☆表示面の平均輝度	mcd/m <sup>2</sup>		
※設置場所の照度		lux			
機 能 試 験	電 源 の 自 動 切 替 試 験		—		
	切替作 動試験	誘 導 灯 （消 灯 方 式）	消 灯 機 能	—	
		誘 導 灯 （点 滅 型）	点 滅 機 能	—	
		誘 導 灯 （内 照 点 滅 型）	点 滅 機 能	—	
		誘 導 灯 （誘 導 音 装 置 付 点 滅 型）	誘 導 音 機 能	—	
	連動停 止試験	誘 導 灯 （誘 導 音 装 置 付 点 滅 型）	自 動 火 災 報 知 設 備 との連動停止	—	
放 送 設 備 と の 連 動 停止			—		
備 考					

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

備考2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

備考3 結果の欄には、良否を記入すること。

備考4 非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

備考5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

備考6 ※印の試験は、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

備考7 ☆印の試験は、「誘導灯及び誘導標識の基準」に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。