

ハロゲン化物消火設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

設置場所	設置階	防 護 対 象 物 の 種 別				
放出方式	固定式	全域放出方式	局所放出方式	設計放出時間	sec	
	移動式				設計放出時間	sec
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果	
外 観 試 験	貯 蔵 消 火 剤 等			種別	量	kg
	貯蔵容器等	設置場所等	設 置 場 所	_____		
			表 示 ・ 標 識	_____		
		機 器	貯 蔵 容 器	_____		
			蓄圧値（蓄圧式に限る。）	_____	MPa	
			充 填 比	_____		
			容 器 弁	_____		
			容 器 弁 開 放 装 置	_____		
			安全装置・破壊板	_____		
	加圧用ガス容器	設 置 場 所 等				
		機 器	加 圧 容 器	_____		
			安全装置・容器弁	_____		
		加圧用ガス	種 別	_____		
	ガ ス 量		_____	kg		
	起動用ガス容器	設 置 場 所 等				
機 器		構 造 等	_____			
		容 器 弁	_____			

ハロゲン化物消火設備

②

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	選 択 弁		設置場所等	設 置 場 所		
				表 示	_____	
			機 器	導 管 接 続 部	_____	
				構 造	_____	
	起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等	設 置 場 所		
				設 置 位 置	_____	
				設 置 高 さ	床面からの高さ m	
				設 備 表 示	_____	
				取 扱 表 示	_____	
		機 器	塗 色 等	_____		
			防 護 措 置	_____		
			表 示 灯	_____		
			ス イ ッ チ	_____		
		置	自 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等		
				機 器	手 動 ・ 自 動 切 替 装 置	_____
					構 造 等	_____
	感 知 器	_____				
	警 報 装 置		設 置 位 置			
			機 器	警 報 方 式	_____	
				音 声 再 生 装 置 の 設 置 場 所	_____	
				構 造 ・ 性 能	_____	
	制 御 装 置		設 置 場 所 等			
			機 器 等	制 御 盤		
表 示 灯 ・ ス イ ッ チ 類				_____		
防 護 措 置				_____		
遅 延 装 置				_____		
自 動 ・ 手 動 起 動 切 替 装 置				_____		
配 管 ・ バ ル ブ 類		設 置 状 況		_____		
		配 管 系 路		_____		
		操 作 管 ・ 逆 止 弁		_____		
		構 造 ・ 材 質		_____		
		口 径 ・ 使 用 数 等		_____		
		安 全 装 置		_____		

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果		
外 観 試 験	噴射ヘッド	設 置 位 置 等							
		構 造 ・ 性 能		――					
	防護区画等	防 護 区 画		――					
		開 口 部 の 自 動 閉 鎖 措 置 等		――					
		消 火 剤 を 付 加 す る 開 口 部 面 積		――					
		消 火 剤 流 出 防 止 措 置		――					
		開 口 部 の 位 置		――					
		消 火 剤 排 出 措 置		――					
		圧 力 上 昇 防 止 措 置		――					
		温 度 低 下 防 止 措 置		――					
		電 源	常 用 電 源		V				
	非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備						
	ノズル・ ホース等	設 置 位 置		――					
		構 造 ・ 性 能		――					
		表 示 灯 ・ 標 識		――					
耐 震 措 置		――							
機 能 試 験	作動試験	防 護 区 画							
		圧 力 調 整 装 置 試 験							
		容 器 弁 開 放 装 置 の 作 動 試 験							
		※容器弁のバルブ類の開放試験							
		選 択 弁 作 動 試 験							
		制 御 装 置試験	遅 延 時 間						
			非常停止機構作動状況						
			音響警報先行作動状況						
			自動・手動切替作動状況						
			※異常信 号試験	短 絡 試 験					
				地 絡 試 験					
		警 報 装 置試験	起動装置による作動状況						
			警 報 鳴 動 状 況						
			音 量						
			音声警報装置作動状況						
			自 動 警 報 作 動 状 況						

④

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 ※印の試験は、「不活性ガス消火設備等の制御盤の基準」（平成13年消防庁告示第38号）又は「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」（昭和51年消防庁告示第9号）に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
- 4 結果の欄には、良否を記入すること。
- 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。