

事 務 連 絡
令和元年 7 月 5 日

各都道府県消防防災主管課 }
東京消防庁・各指定都市消防本部 } 御中

消 防 庁 予 防 課

エアゾール式簡易消火具における不具合の発生について

エア・ウォーター・ゾル株式会社より、同社が平成31年1月から4月にかけて製造したエアゾール式簡易消火具の一部に、消火薬剤が漏出する不具合が発生した旨、また、同時期に製造した製品において、同種の不具合が発生するおそれのある旨の報告が別添資料のとおりありましたので、下記のとおり情報提供いたします。なお、該当製品については、既に製造・販売を中止しており、速やかに回収を行うと報告を受けています。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知いただきますようお願いいたします。

記

1 不具合の概要

エア・ウォーター・ゾル株式会社が製造したエアゾール式簡易消火具において、7月5日時点で、「バルブ先端から充填された消火薬剤が漏出する」不具合が35本発生しています。

エア・ウォーター・ゾル株式会社の報告によると、同種の不具合は、平成31年1月から4月にかけて製造された同製品から発生する可能性があります。

2 該当するエアゾール式簡易消火具

製造元事業者及び製品名	品名及び自主表示届出番号（注）	対象本数
エア・ウォーター・ゾル 株式会社 エアゾール式簡易消火具	「直撃消火」 「ファイヤーカット」 「ファイヤーロック NEXT」 「ブロックショット α」 （届出番号：A014504101A） 「ローヤルガードⅢ」 「スーパールームガードⅣ」 （届出番号：A014504102A）	174, 112本 （内市場流出数： 115, 927本）

注 消防法（昭和23年法律第186号）第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等の届出番号

3 製造事業者の対応窓口

エア・ウォーター・ゾル株式会社 お客様相談室

電 話 0120-033-277 (フリーダイヤル)

受付時間 9時00分から17時00分 (土・日・祝日を除く)

U R L <https://www.airwatersol.com/recall>

消防庁予防課予防係

担当：吉田・西出

電話：03-5253-7523

FAX：03-5253-7533