一般廃棄物処理施設の公表すべき維持管理の状況に関する情報
（令和８年度分）

１．（イ）処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量　　単位；ｔ

項　目	４月	５月	６月	７月	８月	９月
１号炉（可燃ごみ）	298.98	285.25	248.02	286.22	240.58	244.28
２号炉（可燃ごみ）	380.07	397.61	352.72	415.3	387.47	436.1
項　目	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
１号炉（可燃ごみ）	282.57					
２号炉（可燃ごみ）	389.63					

２．（ロ）燃焼室中の燃焼ガスの温度（単位；℃）
（ハ）集じん器に流入する燃焼ガスの温度（単位；℃）
（ニ）煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度（単位；ｐｐｍ）

１号炉	4月16日	5月21日	6月26日	7月16日	8月20日	9月17日
（ロ）炉出口温度	864	—	878	—	880	903
（ハ）集じん器入口温度	181	—	179	—	183	179
（ニ）一酸化炭素濃度	46	—	68	—	92	45
１号炉	10月15日					
（ロ）炉出口温度	836					
（ハ）集じん器入口温度	179					
（ニ）一酸化炭素濃度	68					
２号炉	4月16日	5月21日	6月26日	7月16日	8月20日	9月17日
（ロ）炉出口温度	839	849	857	847	849	835
（ハ）集じん器入口温度	181	189	184	184	184	181
（ニ）一酸化炭素濃度	71	68	68	84	65	64
２号炉	10月15日					
（ロ）炉出口温度	847					
（ハ）集じん器入口温度	183					
（ニ）一酸化炭素濃度	71					

※連続測定記録については、公表が困難なため直接クリーン・ペア・はまなすで閲覧することが可能です。

３．（ワ）冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

１号炉	４月	５月	６月	７月	８月	９月
ガス冷却室清掃	27日	6月1日	30日	27日	24日	21日
排ガス処理設備清掃	6日、20日	4日	15日、27日	13日、25日	10日、22日	7日、16日 19日
１号炉	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
ガス冷却室清掃	19日					
排ガス処理設備清掃	5日、16日					
２号炉	４月	５月	６月	７月	８月	９月
ガス冷却室清掃	27日	6月1日	30日	27日	24日	21日
排ガス処理設備清掃	13日、25日	11日、25日	8日、22日	6日、20日	8日、17日 31日	14日、17日 28日
２号炉	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
ガス冷却室清掃	20日					
排ガス処理設備清掃	12日、26日					

４．（カ）煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

ダイオキシン測定	毒性当量	単位	測定日
１号炉	7.2	ng-TEQ/㎥N	9月17日
２号炉	6.6	ng-TEQ/㎥N	9月18日

ばい煙測定	測定日	硫黄酸化物	窒素酸化物	ばいじん	塩化水素
	単位	volppm	volppm	g/㎥N	mg/㎥N
１号炉	9月17日	＜0.0095	140	＜0.002	23
２号炉	9月18日	＜0.0074	50	0.002	1