

第 4 号様式（第 4 条関係）

違 反 対 象 物 一 覧

対 象 物 名	所 在 地	違 反 内 容	違 反 場 所	公 表 日
ビジネスランド 豊楽	野辺地町字大 月平 32 番地 6	屋内消火栓 設備の未設置	建物全体	令和 8 年 7 月 20 日